

WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY:

DANE AGREGATU PRZEZNACZONEGO DO URUCHOMIENIA:

TYP AGREGATU: F NUMER: D

SPRAWDZENIE STANU RZYGOTOWAŃ:

FUNDAMENT (DYLATACJA): ☐ TAK ☐ NIE ☐ PRZEWOŹNY ☐ WYKONUJE GEN SYSTEM Sp. z o.o.UZIENIENIE AGREGATU: ☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY ☐ WYKONUJE GEN SYSTEM Sp. z o.o.UZIEMIENIE SZAFY: ☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY ☐ WYKONUJE GEN SYSTEM Sp. z o.o.

UŁOŻENIE KABLA MOCY POMIĘDZY AGREGATEM A SZAFĄ SZR:

☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY ☐ WYKONUJE GEN SYSTEM Sp. z o.o.

UŁOŻENIE KABLA STEROWNICZEGO POMIĘDZY AGREGATEM A SZAFĄ SZR:

☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY ☐ WYKONUJE GEN SYSTEM Sp. z o.o.

UŁOŻENIE KABLA ZASILANIA GRZAŁKI POMIĘDZY AGREGATEM A SZAFĄ SZR:

☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY ☐ WYKONUJE GEN SYSTEM Sp. z o.o.

UŁOŻENIE KABLA MOCY POMIĘDZY SZAFĄ SZR A RG (ZASILANIE I ODBIORY):

☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY ☐ WYKONUJE GEN SYSTEM Sp. z o.o.

POSADOWIENIE AGREGATU NA MIEJSCU INSTALACJI:

☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY ☐ WYKONUJE GEN SYSTEM Sp. z o.o.

WYKONANIE ODPROWADZENIA SPALIN (AGREGAT W POMIESZCZENIU):

☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY ☐ WYKONUJE GEN SYSTEM Sp. z o.o.

WYKONANIE WENTYLACJI (AGREGAT W POMIESZCZENIU):

☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY ☐ WYKONUJE GEN SYSTEM Sp. z o.o.

INSTALACJA P-POŻ

☐ TAK ☐ NIE

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZATANKOWANIA AGREGATU PRZED PRZYJAZDEM SERWISU.

AGREGAT ZATANKOWANY ☐ TAK (wymagane minimum 30% pojemności baku)

PODŁĄCZONO SZR

☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZYSPRAWDZONO KOLEJNOŚĆ WIROWANIA FAZ ☐ TAK (element wymagany do uruchomienia)JEŚLI ISTNIEJĄ TOWARZYSZĄCE OZE SPRAWDZONO BEZKOLIZYJNOŚĆ INSTALACJI ☐ TAK ☐ NIE

MIEJSCE INSTALACJI AGREGATU:

MIASTO: ULICA i NR:

KOD POCZTOWY: TEL.: KOM.

NAZWA FIRMY:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT:

UWAGI:

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

IMIĘ i NAZWISKO:

NAZWA FIRMY:

ADRES:

NIP: NR TELEFONU:

OŚWIADCZENIE:

Oświadczamy, iż upoważniamy firmę GEN SYSTEM Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu zgodnie z obowiązującym cennikiem na agregaty prądotwórcze i usługi dodatkowe.

Zgadzamy się również z warunkami zawartymi w „OGÓLNYCH WARTUNKACH HANDLU I WYNAJMU”.

W przypadku niezgodnego z powyższymi zapisami stanu przygotowań serwisant ma prawo odmówić wykonania usługi uruchomienia a Zamawiający zostanie obciążony kosztami kolejnego przyjazdu serwisu. W przypadku wykonania dodatkowych prac przez serwisanta w związku z nieprzodimwym oświadczeniem powyżej Zamawiający może zostać obciążony dodatkowymi kosztami usługi.

DATA: IMIĘ i NAZWISKO:

PODPIS: PIECZĘĆ: